



Kodala OÜ

Teie: 07.10.2018, 4-11/2151

Meie: 07.11.2018, 4-11/2151-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 207

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Järveküla külas asuva detailplaneeringu nr 1015 "Talutaguse kinnistu ja lähiala detailplaneering" ja selle DP ala kinnistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett koguses kokku kuni 3,2 m³/d (96 m³/ööpäevas) järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates piirkondadest ÜPV ja ÜPV-1 (LISA 1).

1.1.2 Planeeritav veetorustik ringistada piirkondade ÜPV ja ÜPV-1 vahel.

2. Reovesi

2.1. AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett kokku koguses kuni 3,2 m³/d (96m³/ööpäevas) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendus reovee ühiskanaliseerimisega on võimalik alates piirkonnast ÜPK (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt (http://www.elveso.ee/admin/upload/Dokumendid/Vesi/AS%20ELVESO%20tehnilised%20%C3%BCldn%C3%B5uded%2010_10_2018.pdf).

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 1 aasta alates 07.11.2018.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee