

Lp. Ege Netse
Optimal Projekt OÜ

14.12.2018.a./T - 462

Tehnilised tingimused- Talutaguse detail

1. Gaasipaigaldis planeerida aadressil Harjumaal, Rae vald , Talutaguse planeeringuala siseteede äärde tee-alasse. Liitumispunktid (sulgeseadmed) planeerida kinnistute piirile.
2. Kesksurve ($MOP \leq 5$ bar) liitumispunkt gaasitrassiga planeerida Vana-Taru maantee ääres olemasolevale gaasitrassile.
3. Gaasipaigaldis planeerida vastavalt „Seadmeohutuse seaduse” ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
4. Gaasipaigaldis liitumispunktid (maakraanid) planeerida ainult konkreetse tarbija (kinnistu) tarbeks.
5. Planeering kooskõlastada Energate OÜ ja teiste vajalike osapooltega.
6. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.
7. Gaasivõrguga liitumiseks sõlmida Energate OÜ-ga liitumisleping.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Enn Valma
Arendusjuht
Energate OÜ
GSM 51 04 504
Tel. 678 86 52
Enn.Valma@energate.ee