

Lp. Arno Anton
Optimal Projekt OÜ
Arno@opt.ee

29.01.2019.a./T - 464

Tehnilised tingimused- Vana-Sauna MÜ DP

1. Kesksurve gaasivõrguga liitumispunkt planeerida alates Linnaaru teel krundi piiril olemasolevale DN200 kesksurve (MOP $\leq$ 5 bar) gaasitrassile.
2. Gaasitrass planeerida tee-alasse. Kinnistute piirile planeerida liitumispunkt (maakraanid).
3. Gaasipaigaldis planeerida maa-alusena ja vastavalt „Seadmeohutuse seaduse” ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
4. Planeering kooskõlastada Energate OÜ ja teiste vajalike osapooltega.
5. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.
6. Gaasivõrguga liitumiseks sõlmida Energate OÜ-ga vähemalt 9 (üheksa) kuud enne tarbimise algust liitumisleping.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Enn Valma
Arendusjuht
Energate OÜ
GSM 51 04 504
Tel. 6191 395
Enn.Valma@energate.ee