



King Berry OÜ

Teie: 20.11.2018, 4-11/2520

Meie: 30.01.2019, 4-11/2520-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 018

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Soodevahe külas asuva detailplaneeringu nr 1021 "Vana-Sauna kinnistu detailplaneering" ja selle DP ala kinnistu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett kokku koguses kuni 4,4 m³/d (132 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala veevärgi ühendus ühisveevärgiga on võimalik alates liitumispunktist **MK-4** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett kokku koguses kuni 4,4 m³/d (132 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala reovee ärajuhtimise rajatiste ühendus reovee ühiskanaliseerimisega on võimalik alates liitumispunktist **K1-LP4** (LISA 1).

3. Sademevesi

3.1 Sademevee eelvooluks on kraav Linnaru tee 3 kinnistul (kat nr 65301:011:0321).

Planeeritav kraav tuleb juhtida mööda Linnaru tee 5a, 5b ja 5 kinnistute äärest kuni Linnaru tee 3 kinnistu lõpuni, kus asub kraav.

4. Linnaru tee 5a kinnistul paikneval purglal koordinaatidega X=6587467.27 ja Y=550911.70 on kuja purgimissõlmest 30m. Planeerida Vana-Sauna kinnistule kõrghaljastus Linnaru tee 5a kinnistu poole.

5. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt:

<http://elveso.ee/vesi>.

6. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

7. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates 30.01.2019.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee