

Lp. Kadri Randoja
Rae Vallavalitsus

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

18.09.2018

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Rae vallas Kurna külas Põllukivi (65301:001:3115) kinnistule detailplaneeringuga moodustatavaid äri- ja tootmismaa kinnistuid maagaasiga varustada. Adven Eesti AS-ile kuuluv olemasolev B-kategooria maaalune gaasitorustik paikneb Rukki tee (65301:001:4087) transporimaa kinnistul Rukki tee 2 (65301:001:2914) kinnistu lõuna poolse piiri ääres. Detailplaneeringuga moodustavate kinnistute jaoks planeerida B-kategooria gaasitorustik alates olemasolevast gaasitorustikust ja perspektiivsest pimeotsast Rukki teel piki detailplaneeringuga moodustatavaid transporimaa kinnistuid kuni kõikide moodustatavate äri- ja tootmismaa kinnistute piirideni ning detailplaneeringu ala piirideni. Moodustavate kinnistute jaoks planeerida gaasitorustikule liitumispunktideni maakraanid, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teistele kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest.

Lugupidamisega
Aleksander Aan
Gaasivõrgu juht
Gaasi jaotus
+372 5117424
Adven Eesti AS