



Tehnilised tingimused nr VK-TT 172

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Kurna külas asuva detailplaneeringu nr 1025 "Kurna küla Põllukivi kinnistu ja lähiala detailplaneering" ala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Tegemist on Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava välise piirkonnaga. See tähendab seda, et kinnistult tulevate ÜVK rajatiste mahtudega pole arvestatud.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett koguses kokku kuni 140,7 m³/d järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala veevärgi ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonda **ÜPVK-1 (LISA 1)**.

1.1.2 Detailplaneeringu alale tuleb projekteerida detailplaneeringus nr 0802 "Rukki tee kinnistute muutmise ja Liiva tee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering" ette nähtud puurkaevupumpla koos veetötlusega.

1.1.3 Lubatud veekogused on võimalik tagada pärast punktis 1.1.2 nimetatud puurkaevupumpla koos veetötlusega rajamist.

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett koguses kokku kuni 140,7 m³/d järgmistel tingimustel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühiskanalisatsiooniga planeerida piirkonda **ÜPVK-1 (LISA 1)**.

2.1.2 Detailplaneeringu ala reovee ärajuhtimiseks tuleb ette näha Rukki, Lookivi ja Kroosi pumplate renoveerimine. Radari RVP asemele tuleb planeerida uus pumpla koos hoonega, kuivasetusega pumpadega, juurdepääsutee ning hooldusplatsiga ning betoonist avariimahutitega.

2.1.3 Seoses Rail Balticu projekteerimisega võivad punktis 2.1.2 loetletud renoveeritavate pumplate nimed muutuda.

3. Sademevesi

3.1 Enne Kurna oja juhtimist tuleb planeerida settetiik.

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt:

<http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded/>.

5. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide
VK teenistuse tehniline spetsialist
tiina.raide@elveso.ee