

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Artjomenko, Nadežda			Isiku- või registrikood 47808230267
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Kivila tn, 42-55	Sihtnumber 13918	Maakond Harju maakond
	Telefon 558 3358	e-post pavelartjom@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Uus-Kaasiku Karla küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:003:0252	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 100 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

-Uus-Kaasiku, Karla küla, Rae vald, Harju maakond kinnistu liitumiseks tuleb kinnistu piirile paigaldada 1-kohaline liitumiskilp soklil koos arvesti ja peakaitsmega 3x100A. -- -Kilbi toiteks tuleb projekteerida ja ehitada maakaabel AXPk.4G240 alajaamast Põõsa:(Rae) kuni liitumiskilbini. -Maakaabli toiteks tuleb alajaamas Põõsa:(Rae) 50kVA trafo asendada 160kVA-se trafoga ja paigaldada uus fiider.

KLIENDI TEGEVUSED

Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Pingestamine on lubatav pärast Tarbija elektripaigaldise kasutuselevõtu eelneva auditi protokoll ja teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le. Võrguühenduse saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping. Pärast lepingu tähtaegset sõlmimist, teostatakse Elektrilevi OÜ poolt vajaminevad tööd.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi Sander Tiismaa	Kuupäev 25.09.2018
------------------------	-----------------------