



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 05.05.2020 nr 6-1/4425

Meie 26.05.2020 nr 7.2-3.1/4770-2

**Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgmise märkusega:

Tuletõrje vesivarustuse kustutusveehulga määramisel lähtuda EVS 812-6:2012+A1+A2 tabel 1 määratud normvooluhulkadest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus

+ 372 5323 5994
garri.molder@rescue.ee