



Osühing Venma VT

Teie: 01.11.2019, nr 4-11/2100

Meie: 13.11.2019, nr 4-11/2100-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 209

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Ülejõe külas asuva detailplaneeringu nr 1043 "Jaama tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering" alale planeeritud äri- ja laohoone kinnistu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada peale Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste ehitamist.

1. Veevarustus

1.1 AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 2,6 m³/d (78,0 m³/kuus) järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala veevarustuse ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonnas **ÜPV** (LISA 1).

1.1.2 Lubatud veekogused saame tagada peale Kopli puurkaevupumpla rekonstrueerimist.

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 2,6 m³/d (78,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kanalisatsiooni ühendus reovee ühiskanalisatsiooniga planeerida piirkonnas **ÜPK** (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisele ja ehitamisele leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 1 aasta alates 13.11.2019.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee