

Lp. Anti Roosnupp
Kivinuka Kinnisvara OÜ

Gaasivõrguga liitumise detailplaneeringu tehnilised tingimused.

17.06.2019.

Käesolevaga teatame, et tehniliselt on võimalik Harju maakonnas Rae vallas Rae külas Kivinuki tee 36 (katastritunnus 65301:002:0447), Maarjanurme (65301:002:0448) ja Suur-Klaokse (65301:002:0451) kinnistutele detailplaneeringuga moodustata vaid kinnistuid maagaasiga varustada. Adven Eesti AS-ile kuuluv olemasolev B-kategooria maaalune gaasitorustik paikneb 11334 Raeküla tee (65301:002:0651) transpordimaa kinnistul ja Suur-Klaokse kinnistul piki kinnistut poolitavat kraavi kaldaid. Detailplaneeringuga moodustatavate kinnistute jaoks planeerida B-kategooria gaasitorustiku väljavõtte olemasolevast gaasitorustikust planeeritava transpordimaa kinnistul nr.31 planeeritava kinnistu nr. 30 lähedusse, kinnistu nr. 31 haljasalale näha ette gaasirõhuregulaatorkapp (GRK) ja peale GRK A-kategooria gaasitorustik piki planeeritavate transpordimaa kinnistuid kuni kõikide planeeritavate kinnistute piirideni. Moodustatavate kinnistute jaoks planeerida gaasitorustikule harud ja liitumispunktideni maakraanid, kuid mitte lähemale kui 2 meetrit teistele kommunikatsioonide liitumis- ja sõlmpunktidele ning mitte sissesõiduteede alla. Eramaja ja paarismaja kinnistutele näha igale kinnistu tarbijale oma liitumispunkt, 3 ja suurema arvuga ridaelamuga kinnistule näha ette üks üldliitumispunkt. Planeeritavale gaasitorustikule näha ette servituudi/kasutusõiguse ala 1 m mõlemale poole torustiku keskteljest. Detailplaneeringus näha ette planeeritava A-kat. gaasitorustiku ühendamise olemasoleva A-kat. gaasitorustikuga Kivinuki tee (65301:002:1741) kinnistul Kivinuki tee 35 kinnistu juures.

Lugupidamisega
Aleksander Aan
Gaasi jaotus
5117424
Adven Eesti AS