

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Kivinuka Kinnisvara			Isiku- või registrikood 10180575
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Kibuvitsa tn, 25	Sihtnumber 10613	Maakond Harju maakond
	Telefon 564 3711	e-post kivinuka@kivinuka.ee	
Kontaktisik	Nimi ANTI ROOSNUPP		
	Telefon 5643711	e-post kivinuka@kivinuka.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kivinuki tee 36, Maarjanurme, Suur-Klaokse Rae küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:002:0447	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 750 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Kivinuki tee 36, Maarjanurme, Suur-Klaokse, Rae küla, Rae vald, Harju maakond kinnistute detailplaneeringu ala uute kruntide elektrivarustus kokku 750A näha ette projekteeritavatest mitmekohalistest liitumiskilpidest toitega projekteeritavatelt 0,4kV kaablitelt.
2. Projekteeritavate 0,4kV kaabelliinide toide näha ette projekteeritavatest jaotuskilpidest.
3. Projekteeritavate jaotuskilpide toide näha ette 0,4kV maakaablitega planeeringu alale projekteeritavast 20/0,4kV alajaamast. Uue alajaama toide planeerida sisselõikega 20kV maakaablisse tunnusega 20613. Alajaama asukoht näha ette võimalikult koormuskeskme lähedusse, planeeritava tee äärde, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.
4. Planeeringuga määrata: Projekteeritava 20kV kaabelliini trass alates sisselõike kohast; projekteeritava 20/0,4kV alajaama asukoht planeeringul; projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist projekteeritavast alajaamast ja jaotus-liitumiskilpide asukohad.
5. Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele.
6. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
7. Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.
8. Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.
9. Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.
10. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
11. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
12. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.
13. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Rae käidupiirkonna võrguplaneerija poole (Sander Tiismaa, email sander.tiismaa@elektrilevi.ee).

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Sander Tiismaa

Koostatud: 17.06.2019**Kehtib kuni:** 17.06.2021