



OÜ Insalko Baltic

Teie: 07.04.2020, 4-11/629

Meie: 06.05.2020, 4-11/629-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 062

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Rae külas asuva detailplaneeringu nr 1056 "Raki tee 5" ja selle DP alale planeeritavate 3 üksiklamu kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste valmimist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1,2 m³/d (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonnas ÜPVK (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 1,2 m³/d (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühiskanaliseatsiooniga planeerida piirkonnas ÜPVK (LISA 1).

3. Piirkonda ÜPVK on võimalik ühendada peale AS VIIMSI KEEVITUS tööga nr 36/17 piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamist ning üle andmist AS-le ELVESO.

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded-/>.

5. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehniliste tingimuste kehtivusaed on 1 aasta alates 06.05.2020.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee