

Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

	KOOSKÕLAS TAJA/ ARVAMUSE AVALDAJA	KOOSKÕLAS TUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT
1.	Telia Eesti AS, volitatud esindaja Marina Prigask	04.08.2021 nr 35416937	Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast: jah Info tööloa saamiseks telefoninumbri: - Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised: jah Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused: jah Kooskõlastus kehtib kuni 03.08.2022	Digikonteiner
2.	ELEKTRILEVI OÜ, volitatud esindaja Marge Kasenuurm	13.08.2021 nr 9407981492	Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	Digikonteiner
3.	AS ELVESO, esindaja Annika Krinpus	18.10.2021 nr 017/VK	Järveküla, Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1063) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Detailplaneeringu alalt nõuetekohane reovee ärajuhtimine on võimalik peale „Põlendi“ ja „Põdra“ reoveepumplate rekonstrueerimist ning reovee juhtimist läbi „Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneeringu“ ala Uuesalusse, „Põdra“ reoveepumplasse. Sademevesi immutada pinnasesse DP ala piires. Arvamus Järveküla, Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.	Digikonteiner

Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

4.	Päästeamet, Põhja päästekeskus, esindaja Garri Mölder	19.11.2021 nr 7.2-3.1/1704-3	Edasise projekteerimis käigus lähtuda SM määrus nr 17 viimasest redaktsioonist ning SM määrus nr 10 nõuetest. Tuletõrjehüdrandi maksimaalne kaugus mööda teed ei tohi ületada 200 meetrit.	Digikonteiner
5.	Rae Vallavalitsus, planeeringute spetsialist Pille Vals	23.11.2021	Vaatasin üle Vana-Jäätma detailplaneeringu täiendused. Minu märkuste põhjal on detailplaneeringu materjale täiendatud. Kooskõlastan detailplaneeringu.	E-kirja väljatrükk pdf- le
6.	Rae Vallavalitsus, teehoiuspetsial ist	07.12.2021	Kooskõlastan.	E-kirja väljatrükk pdf- le

Koostas: Ege Netse
Projektijuht