

FW: Pärna tee 18 DP

You replied on Wed 4/22/2020 2:15 PM

Tiina Raide <tiina.raide@elveso.ee>

Wed 4/22/2020 2:04 PM

• You

Parna tee 18 DP_20200413 - Standard.zip

1 MB

4_Pohijoonis_Parna tee 18 DP.pdf

453 KB

2 attachments (2 MB)Download allSave all to OneDrive

Tere

Minupoolsed vastused all punasega.

Lugupidamisega

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

AS ELVESO

Tel: 603 1498

E-post: tiina.raide@elveso.ee

www.elveso.ee

Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

From: Eneli Niinepuu [mailto:Niinepuu@outlook.com]

Sent: Thursday, April 16, 2020 12:56 PM

To: Tiina Raide

Subject: Pärna tee 18 DP

Tere,

Olete väljastanud tehnilised tingimused nr VK-TT 036 Pärna Tee 18 detailplaneeringule. Tekkinud on mõned küsimused:

- Piirkonnas on olemas ka ELVESOle kuuluv drenaaž, huvitatud isik soovib kavandatava uue eluhoonega krundi pos2 liitumist drenaažiga. Kas lisatud põhijoonisele (esialgne) kantud kavandatav drenaažitrassi liitumispunkt on sobiv? **Tegemist on teedrenaažiga ning antud juhul sellega liituda ei saa.**
 - Piirkonnas on olemas ka maapealsed tuletõrjevee hüdrandid. Kas nende tööraadius on 110m ja kas tuletõrje veevarustuse võib lahendada sealt? **Ühisveevärgi hüdrandist tagame 10 l/s. Kõige lähim hüdrant asub üle tee Kurve tee 24 kinnistu juures.**
 - Planeeringu lähteülesande p4.5.5. ütleb: "Kavandatavate hoonete soojavarustus lahendada kaugküttevõrgu baasil ja vastavalt AS ELVESO tehnilistele tingimustele." Samas ei näe ma soojamajanduse arengukavast, et antud ala kaugkütte piirkonda kuuluks ja olemasolev kaugküttevõrk seal puudub. Ehk oskate kommenteerida või teate kes oskab? Kui lähiajal on siiski plaan sinna laiendada, siis palun väljastage tehnilised tingimused kaugküttega liitumiseks! **Soojuse osas vastas Teile meie tehniline spetsialist Ain Saagim.**
- Lisan esialgse põhijoonise nii PDF kui DWG kujul (zip fail).