



Rae Vallavalitsus

12.07.2024

Arvamus nr **120/VK**

Peetri alevik, Tammiksalu kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1068) joonisel nr 4 „Põhijoonis näidatud ühisveevärgi ja –reoveekanaliseerimise (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide nõuetekohast ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Sademevee ärajuhtimise planeerimisel ei ole arvestatud AS ELVESO väljastatud tehniliste tingimustega, mille kohaselt muuhulgas tuleb Vana-Tartu mnt olemasoleva truubi ots planeerida uputatud olekusse. Truup tuleb planeerida vähemalt 1000 mm, kui see ei ole võimalik, siis lahendada mitme truubiga, mille läbilaskevõime on võrdeline DN1000mm truubi läbilaskevõimega.

Arvamus Peetri alevik, Tammiksalu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanaliseerimise arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee