



Collinsberg OÜ

Teie: 26.02.2020, 4-11/64

Meie: 09.03.2020, 4-11/64-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 033

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Järveküla külas asuva detailplaneeringu nr 1071 "Vana-Tartu mnt 22A kinnistu detailplaneering" alale planeeritud ühe paariselamu, 1 üksikelamu ja 1 ärihoone kinnistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste ehitamist ja Aasa RVP rekonstrueerimist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 2,2 m³/d (66,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni 2,2 m³/d (66,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühiskanalisatsiooniga planeerida piirkonnas **ÜPVK** iseoolse reovee kanalisatsioonikaevu (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates 09.03.2020.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee