

Rae vald, Veneküla Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1.	Veneküla tee 3 kinnistu omanik	13.01.2020	Kooskõlastatud. (allkirjastatud digitaalselt) Harri Peenemaa	Digiallkirja kinnitusleht	
2.	Elektrilevi OÜ	Nr 4150935138, 14.01.2020	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: <ul style="list-style-type: none"> Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ	Digiallkirja kinnitusleht	Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.10.2 Elektrivarustus.
3.	Rae Vallavalitsus	13.02.2020	Kooskõlastatud. Ain Puna teehoiuspetsialist (allkirjastatud digitaalselt)	Digiallkirja kinnitusleht	
4.	Päästeameti Põhja päästekeskus	Nr 7.2-3.1/1519-4, 29.04.2020	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Garri Mölder (allkirjastatud digitaalselt)	Digiallkirja kinnitusleht	
5.	Rae Vallavalitsus	19.05.2020	Vaatasin detailplaneeringu materjalid üle, neid on täiendatud esitatud küsimuste osas. Täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid ei ole. Kooskõlastan Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Pille Vals planeeringute spetsialist	E-kiri ühel A4 lehel	

Rae vald, Veneküla Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
6.	Maa-amet	Nr 6-3/20/7539-2, 10.06.2020	<p>Detailplaneering kattub osaliselt Väo lubjakivimaardla (keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0046) ehituslubjakivi passiivse tarbevaru 29. plokiga.</p> <p>Planeeringualal paiknevad olemasolevad hooned, katastriüksuse sihtotstarbeks on 100% elumumaa, katastriüksusel on mitmed kitsendusi põhjustavad objektid ja nende piiranguvööndid. Maa-amet nõustub Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lahendusega.</p> <p>Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tambet Tiits peadirektor</p>	Lisatud kiri 2 A4 lehel.; digiallkirja kinnitusleht	
7.	Elering AS	Nr 12-9/2020/326, 09.07.2020	<p>Kooskõlastatud tingimustel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektialal paiknevad Elering AS kuuluvad 110kV kaheaheelalised õhuliinid Iru - Järve L005/Iru – Järveküla L006A ja Iru – Ida L007/Iru – Lasnamäe L167 visang 9-11 kaitsevöönd, mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole; 2. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega 4,5 m, 110kV õhuliini kaitsevööndis tuleb vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 1310 või vho.kooskolastused@elering.ee; 3. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS on keelatud 110kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16m; 4. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m; 5. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate 	Digiallkirja kinnitusleht	Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja lk 14, p 6.1. Elering AS täiendavad tingimused hoonete ja tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisel:

Rae vald, Veneküla Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
			<p>elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;</p> <p>6. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt. Taotluse vorm, esitada e-posti aadressile vho.kooskolastused@elering.ee.</p> <p>/allkirjastatud digitaalselt/ Erki Autalu Elering AS Põhja piirkonna liinide käidukorraldaja tel. 715 1310</p>		
8.	Veneküla tee 3 kinnistu omanikud	13.10.2020	<p>Kooskõlastatud.</p> <p>(allkirjastatud digitaalselt) Kati Pärg Harri Peenemaa</p>	Digiallkirja kinnitusleht	

Koostas:

Arno Anton
 Optimal Projekt OÜ
 56 983 389