



Hr Aare Kirsme

Teie: 17.12.2019, 4-11/2390

Meie: 26.02.2020, 4-11/2390-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 027

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Rae külas asuva detailplaneeringu nr 1080 "Piki kinnistu ja lähiala detailplaneering" ja selle DP alale planeeritavate 2 üksikelamu kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste valmimist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni $0,8 \text{ m}^3/\text{d}$ ($24,0 \text{ m}^3/\text{kuus}$) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühisveevärgiga planeerida piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni $0,8 \text{ m}^3/\text{d}$ ($24,0 \text{ m}^3/\text{kuus}$) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühiskanaliseerimisega planeerida piirkonnas **ÜPVK** (LISA 1).

3. Piirkonda ÜPVK on võimalik ühendada peale AS VIIMSI KEEVITUS tööga nr 36/17 piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajatiste ehitamist ning üle andmist AS-le ELVESO.

4. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-ylldnouded/>.

5. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

6. Tehniliste tingimuste kehtivusaed on 1 aasta alates 26.02.2020.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiina Raide

VK teenistuse tehniline spetsialist

tiina.raide@elveso.ee