

Janne Tekku

Subject: FW: Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering

From: Ülar Jõesaar
Sent: Tuesday, July 14, 2020 2:22 PM
To: Janne Tekku
Subject: FW: Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering

From: Kevin Vaher <kevin.vaher@adven.com>
Sent: Thursday, April 16, 2020 1:43 AM
To: Ülar Jõesaar <ular.joesaar@entec.ee>
Cc: Priit Aakre (Priit.Aakre@telora.ee) <Priit.Aakre@telora.ee>
Subject: RE: Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tere

Kooskõlastame omalt poolt detailplaneeringu, allpool väike korrektuur (kollasega) seletuskirja osas:

5.8 Soojavarustus

Planeeringuala kruntide 1 ja 2 soojavarustus on plaanis tagada ADVEN Eesti AS maagaasivõrgu baasil. Planeeringuala maagaasiga varustamiseks on mitu võimalust:

- I variant – gaasitorustik tuuakse planeeringualani Smarteni logistikakeskuse juurest (Rukki tee 1, Lehmja küla);
- II variant - gaasitorustik tuuakse planeeringualani Maxima logistikakeskuse juurest (Õlleköögi tee 24, Kurna küla);
- III variant – katlamaja juurde paigaldatakse LPG mahutid selle vedelgaasiga varustamiseks.

Maagaasitorustike rajamise variandid on toodud *JOONISEL 8 – Gaasitorustiku skeem liitumispunktideni*.

Planeeringualale on plaanis rajada 3 MW võimsusega maagaasi katlamaja. Konteinerkatlamaja on planeeritud krundile 1 (vt *JOONIS 6 - Tehnovõrkude joonis*). Katlamaja mõõtudega ca 5x10 m on varustatud kahe 18 m kõrguse korstnaga.

Parimate soovidega

Kevin Vaher
mob +372 51 22 314
kevin.vaher@adven.com

ADVEN
Kassi tn 13, 12618, Tallinn