

Lp. Nadja Bruk
Alteko Oil OÜ

09.07.2020.a./T - 513

**Tehnilised tingimused- Suur - Varivere (65301:011:0461) ja
Varivere (65301:011:0270) detail**

1. Gaasipaigaldis projekteerida, Rae vald , Soodevahe küla, Varivere tee ja Veldi tee rististist olemasolevast B-kategooria (MOP 5 bar) DN200 sulgseadmest.
2. Gaasipaigaldis projekteerida rõhule MOP = 5 bar ja OP = 3,0 bar.
3. Gaasipaigaldis liitumispunktid (maakraanid) planeerida ainult konkreetse tarbija (kinnistu) tarbeks.
4. Gaasipaigaldis projekteerida maa-alusena ja vastavalt „Seadmeohutuse seaduse” ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
5. Gaasipaigaldise projekt kooskõlastada Energate OÜ, pädeva kontrollasutusega ja teiste vajalike osapooltega.
6. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Lillepuu
Projektijuht
Energate OÜ
GSM 50 12 810
Tel. 6 191 395
Indrek@energate.ee