

**TAOTLUSE ESITAJA**

|                                      |                                                  |                                    |                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nimi / ärinimi<br>Hendrikson & Ko OÜ |                                                  |                                    | Isiku- või registrikood<br>10269950 |
| Kontaktaadress                       | Tänav / maja / korter<br>Tartu, Raekoja plats, 8 | Sihtnumber<br>51004                | Maakond<br>Tartu maakond            |
|                                      | Telefon<br>5340 3739                             | e-post<br>hendrikson@hendrikson.ee |                                     |
| Kontaktisik                          | Nimi<br>NADEŽDA BRUK                             |                                    |                                     |
|                                      | Telefon<br>5567 3496                             | e-post<br>nadja@hendrikson.ee      |                                     |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|                                                                                                |             |                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Suur-Varivere Ülejõe küla Rae vald Harju maakond |             |                                         |              |
| Tarbimiskoht                                                                                   |             | Katastriüksuse number<br>65301:011:0461 |              |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool                                                               |             | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool       |              |
| Piirkonna alajaam                                                                              | Toitefiider | Jaotusalajaam                           | Jaotusfiider |

**TOOTEVALIK**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tehnilised tingimused detailplaneeringuks |
|-------------------------------------------|

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>600 A |
|------------------|----------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Suur-Varivere ja Varivere, Ülejõe küla, Rae vald, Harju maakond detailplaneeringuala planeeritavate uute kruntide elektrivarustus, kokku 3x600A, näha ette planeeritavatest mitmekohalistest liitumiskilpidest ja jaotuskilpidest toitega planeeritavatelt 0,4kV maakaablitelt. Liitumiskilbid ja jaotuskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele teealasse. Liitumiskilbid ja jaotuskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
2. Planeeritavate kilpide toide näha ette 0,4 kV maakaabliinidega planeeringualale planeeritavast läbijooksvast komplektalajaamast. Alajaama asukoht näha ette LOO piirkonnaalajaama LAGEDI fiidri õhuliini masti nr 24 juurde, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs. Alajaamale eraldi katastriüksust mitte moodustada.
3. Planeeritava alajaama toide nähakse ette LOO piirkonnaalajaama Lagedi fiidri õhuliini mastidest nr 20 ja 25 keskpinge maakaablitega.
4. Planeeringuga määrata: Planeeritavate kaablite trassid alates toitepunktist, jaotus- ja liitumiskilpide asukohad, alajaama asukoht.
5. Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele.
6. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava maakaabelliini.
7. Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehonorajatisel servituudiala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Näha ette servituudialad naaber kinnistute perspektiivseks elektritoiteks. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.
8. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.
10. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
11. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
12. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.
13. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Rae käidupiirkonna võrguplaneerija poole Sander Tiismaa, Sander.Tiismaa@elektrilevi.ee.

**TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi

Sander Tiismaa

**Koostatud:** 17.07.2020**Kehtib kuni:** 17.07.2022