



Rae Vallavalitsus

02.06.2021

Arvamus nr **005/VK**

**Lehmja küla, Põrguvälja tee 9 ja 9a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu** (töö nr DP1089) joonisel nr 4 „Põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. ÜVK rajatiste kaitsevööndisse mitte planeerida rajatisi, sh aedu ja kõvakattega platse. Detailplaneeringu kinnistute parkla alalt kogutavale sademeveele planeerida õli-liivapüüdurid enne liitumispunkte sademevee kanalisatsiooniga. Kinnistult ärajuhitava sademevee vooluhulk piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega. AS ELVESO tagab hüdrandist tulekustutusvett kuni 15 l/s.

Arvamus Lehmja küla, Põrguvälja tee 9 ja 9a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus  
VK teenistuse arendusinsener  
[annika.krinpus@elveso.ee](mailto:annika.krinpus@elveso.ee)