



Rae Vallavalitsus

13.06.2025

Arvamus nr **153/VK**

Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1101) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Detailplaneering esitada kehtival gealusel. Liiva teel ja Tohvre teel on tänaseks välja ehitatud ÜVK torustikud. Isevoolse reoveekanaliseatsiooni lahendus vaadata üle ja korrigeerida ühenduskaevude kõrgused vastavalt tegelikule olukorrale.

Arvamus Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanaliseatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee