

Rae vald, Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOS-KÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1.	Elektrilevi OÜ	Nr 9873037682, 03.03.2021	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ	Digiallkirja kinnitusleht	Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 5.3. Elektri- ja sidevarustus.
2.	Telia Eesti AS	Nr 35011604, 05.04.2021	<u>Kooskõlastatud tingimused:</u> - Info tööloa saamiseks telefoninumbri: - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Sidemaakaabel - Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EHS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EHS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. Kooskõlastus kehtib kuni 04.04.2022 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/	Digiallkirja kinnitusleht	

Rae vald, Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOS-KÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
3.	Aktsiaselts ELVESO	Nr 004/VK, 27.05.2021	Kopli küla, Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneeringu (töö nr DP1103) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Detailplaneeringus nimetatud vajalik veekogus ületab kehtivas Rae valla ÜVK arengukavas ja AS ELVESO poolt väljastatud tehnilistes tingimustes nr VK-TT 007 14.01.2021 lubatud kogust. AS ELVESO tagab hüdrandist tulekustutusvett kuni 10 l/s. Arvamus Kopli küla, Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener annika.krinpus@elveso.ee	Digiallkirja kinnitusleht	

Rae vald, Kopli küla Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOS-KÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINALI ASUKOHT	MÄRKUSED
4.	Päästeameti Põhja päästekeskus	Nr 7.2-3.1;5117-2, 13.07.2021	Kopli küla Piiri tn 11 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Kopli küla Piiri tn 11“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega. Tuletõrjehesivarustus projekteerimise osas arvestada SM määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetega. Garri Mölder Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor (allkirjastatud digitaalselt)	Digiallkirja kinnituslehed	
5.	Rae Vallavalitsus	07.07.2021	Kooskõlastan Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT	E-kiri 1 A4 lehel	
6.	Rae Vallavalitsus	28.07.2021	Vaatasin üle täiendatud detailplaneeringu lahenduse. Minu märkuste põhjal on detailplaneeringut täiendatud. Kooskõlastan esitatud lahenduse. Pille Vals planeeringute spetsialist	E-kiri 1 A4 lehel	
7.	Piiri tänav 11 kinnistu omanik	25.10.2021	Kooskõlastatud. Karin Sissas (allkirjastatud digitaalselt)	Digiallkirja kinnitusleht	

Koostas:

Arno Anton
Optimal Projekt OÜ
56 983 389