

**TAOTLUSE ESITAJA**

|                                      |                                                |                         |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Nimi / ärinimi<br>OÜ Optimal Projekt |                                                |                         | Isiku- või registrikood<br>11213515 |
| Kontaktaadress                       | Tänav / maja / korter<br>Tallinn, Keemia tn, 4 | Sihtnumber<br>10616     | Maakond<br>Harju maakond            |
|                                      | Telefon<br>5660 5462                           | e-post<br>meelis@opt.ee |                                     |
| Kontaktisik                          | Nimi<br>Arno Anton                             |                         |                                     |
|                                      | Telefon<br>56983389                            | e-post<br>arno@opt.ee   |                                     |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|                                                                                                                               |             |                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Kanarbiku tee 3, Kraaviääre tee 16,18,20,22,24 Järveküla Rae vald Harju maakond |             |                                         |              |
| Tarbimiskoht                                                                                                                  |             | Katastriüksuse number<br>65301:001:5343 |              |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool                                                                                              |             | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool       |              |
| Piirkonna alajaam                                                                                                             | Toitefiider | Jaotusalajaam                           | Jaotusfiider |

**TOOTEVALIK**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tehnilised tingimused detailplaneeringuks |
|-------------------------------------------|

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>400 A |
|------------------|----------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Olemasoleva alajaama AJ9836 0,4 jaotusseadmelt näha ette toide uutele objektidele.
2. Nimetatud olemasolevast alajaamast näha ette uutele objektidele välja eraldi fiider 0,4 kV maakaabelliin. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnoarajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrguplaneerija poole (Võrgu planeerija Kahro Kaldma e-post: Kahro.Kaldma@enefit.ee tel. 53811545).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Kahro Kaldma

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

5381 1545 | Kahro.Kaldma@enefit.ee

**Koostatud:** 21.05.2021**Kehtib kuni:** 21.05.2023