



Rae Vallavalitsus

02.02.2024

Arvamus nr **099/VK**

Patika küla, Rätsepa ja Vana-Uustalu kinnistute ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1125) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –reoveekanaliseerimise (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Detailplaneeringu alalt on nõuetekohane reovee ärajuhtimine võimalik pärast DP realiseerimise hetkel kehtiva ÜVK arendamise kava kohaste reovee kanalisatsiooni rajatiste ehitamist.

Kehtiva „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017-2028“ alusel oleks selleks vaja rekonstrueerida „Kuremäe“ reoveepumpla ja rajada piirkonda reoveepuhasti. Koostamisel oleva ÜVK arendamise kava alusel tuleks aga piirkonna reoveekanaliseerimine suunata Vaida alevikus asuvasse reovee puhastisse. Mõlemal juhul on detailplaneeringu ala välised kanalisatsioonitaristu investeeringud võimalik teostada vaid liituja kulul.

Arvamus Patika küla, Rätsepa ja Vana-Uustalu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta arvamuse väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee