



Martin Michelson

Teie: 12.05.2021, 4-11/1099

Meie: 07.06.2021, 4-11/1099-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 091

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Järvekülas asuva detailplaneeringu nr 1128 "Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering" ja selle DP ala kinnistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamiseks kolmele eramule.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste valmimist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 1,2 m³/d, (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistu ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates olemasolevast de110 veetorustikust piirkonnas **ÜPV-1** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 1,2 m³/d (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistu ühendus reovee ühiskanalisatsiooniga on võimalik alates olemasolevast isevoolest kanalisatsioonitorustikust piirkonnas **ÜPK-1** (LISA 1).

2.1.2 Detailplaneeringu ala reovee nõuetekohane ärajuhtimine on võimalik peale „Karu“ reoveepumpla rekonstrueerimist ja reovete suunamist rekonstrueerimist vajavasse „Põdra“ reoveepumplasse.

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded-/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee