



Rae Vallavalitsus

28.06.2026

Arvamus nr **204/VK**

Rae küla, Taevavärava tee 10-13 ja Sarapiku II kinnistute ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1129) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude joonis“ esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanaliseerimise (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Joonisel tähistada planeeritud kinnistu liitumispunktid ÜVK torustikega.

Detailplaneeringu alal paiknevad eesvooluks olevad sademeveekraavid tuleb säilitada olemasolevas mahus. Sademeveelahendus arusaamatu – olemasoleva kraavi peale on planeeritud kergliiklustee, mis saab kraavist?

Arvamus Rae küla Taevavärava tee 10-13 ja Sarapiku II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanaliseerimise arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee