

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi TEN ARhitektid OÜ			Isiku- või registrikood 11274539
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Ristiku tn, 32-3	Sihtnumber 10320	Maakond Harju maakond
	Telefon 5569 0535	e-post ten.arhitektid@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi AHTI LUHAÄÄR		
	Telefon 55690535	e-post ten.arhitektid@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kase tn 10 Vaskjala küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:3746	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Kase tn 10 kinnistu liitumiseks jaotusvõrguga projekteerib ja ehitab Enefit Connect OÜ 0,4 kV kaabelliini ning paigaldab liitumiskilbi Kase tn 10 kinnistu piirile peakaitsmega 3x25A.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Võrguühenduse saamiseks tuleb sõlmida ja tasuda võrguleping.
Võrguühenduse loomiseks tuleb esitada liitumistaotlus (https://www.elektrilevi.ee/liitumine).

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi Kalev Seilmaa	Koostatud: 12.01.2021 Kehtib kuni: 12.01.2022
-----------------------	--