

DETAILPLANEERINGU KÄIGUS TEHTUD KOOSTÖÖ KOONDTABEL JA KOOSTÖÖDOKUMENDID

Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon	Kooskõlastuse aeg ja nr	Kooskõlastuse ära kiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Planeerija kommentaarid
1	Energate OÜ	29.08.2022	Kooskõlastatud Indrek Lillepuu (allkirjastatud digitaalselt)	Planeeringu kaust Digiallkirja kinnitusleht	
2	Elektrilevi OÜ	01.09.2022 nr 3947505136	Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja (allkirjastatud digitaalselt)	Planeeringu kaust Kooskõlastusleht Digiallkirja kinnitusleht	Tingimus tuleb täita järgneva(te)s projekteerimise staadiumi(te)s, vt seletuskiri ptk 6.9.7
3	Citynet OÜ	02.09.2022	Kooskõlastan Marko Neppi (allkirjastatud digitaalselt)	Planeeringu kaust Digiallkirja kinnitusleht	
4	AS ELVESO	30.11.2022 nr 070/VK	Rae küla, Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1140 joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. ÜVK rajatiste kaitsevööndisse (sh liitumispunktidest 2m) mitte planeerida rajatisi, sh aedu, kõvakattega platse, ega kõrghaljastust. Arvamus Rae küla, Vahesoo tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener (allkirjastatud digitaalselt)	Planeeringu kaust Arvamus Digiallkirja kinnitusleht	Tingimused tuleb täita järgneva(te)s projekteerimise staadiumi(te)s, vt seletuskiri ptk 6.9.7.

5	Päästeamet	01.02.2023 nr 7.2-3.1/303-2	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Garri Mölder Sirkel ja Mall poolt koostatud „Rae küla Vahe-soo tee 14 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Garri Mölder (allkirjastatud digitaalselt)	Planeeringu kaust Kooskõlastusleht Digiallkirja kinnitusleht	
---	------------	--------------------------------	--	---	--