Rae Vallavalitsus 09.11.2026

Arvamus nr **219/VK**

Kopli küla, Vahtramäe tee 11 kinnistute ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1141) joonisel nr 4 „Põhijoonis“ esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.
Vastavalt AS ELVESO üldnõuetele tuleb iga detailplaneeringuga loodava kinnistu tarvis planeerida üks liitumispunkt ühisveevärgiga ja üks liitumispunkt reovee ühiskanalisatsiooniga. Liitumispunktid tuleb tähistada vastavalt.
Seletuskirja lisada DP alale lubatud vee ja ärajuhitava reovee kogused.

Arvamus Kopli küla, Vahtramäe tee 11 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee