



Ruubert OÜ

Teie: 17.12.2021, 4-11/2984

Meie: 12.01.2022, 4-11/2984-1

Tehnilised tingimused nr VK-TT 001

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Karla külas asuva detailplaneeringu nr 1146 "Põlendiku kinnistu ja lähiala detailplaneering" alale planeeritava 3 üksikelamu ühendamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste valmimist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 1,2 m³/d (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendamine ühisveevärgiga on võimalik alates piirkondadest **ÜPV ja ÜPVK** (LISA 1).

1.1.2 Veetorustik ringistada **ÜPV ja ÜPVK** vahel.

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 1,2 m³/d (36,0 m³/kuus) järgmisel tingimusel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala kinnistute ühendus reovee ühiskanalisatsiooniga on võimalik alates piirkonnast **ÜPVK** (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-ylldnouded-/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

annika.krinpus@elveso.ee