

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi TEN ARhitektid OÜ			Isiku- või registrikood 11274539
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Ristiku tn, 32-3	Sihtnumber 10320	Maakond Harju maakond
	Telefon 5569 0535	e-post ten.arhitektid@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Ahti Luhaäär		
	Telefon 55690535	e-post ten.arhitektid@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Pärna tee 11 Vaskjala küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65301:001:3744	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

- Tarbimiskoha Pärna tee 11, Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti soklil liitumiskilbina, kinnistu Pärna tee 11 piiril Pärna tee ääres. Toitega Sanglepa:(Rae) alajaama fiidrist F1. - Soovitud peakaitsme nimivool - 3x25 A. - Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. - Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus. - Üldjuhul paigaldatakse liitumiskilp lähimale mastile või (maakaabli korral) kinnistu piirile. - Uue sisepaigaldise projekteerimisel arvestada vähemalt 10-kordse liitumispunkti kaitsme nimivoolu suuruse minimaalse 1-faasilise lühisvooluga liitumispunktis.

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Kahro Kaldma

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

5381 1545 | Kahro.Kaldma@enefit.ee

Koostatud: 10.06.2021**Kehtib kuni:** 10.06.2022