

KOOSKÖLASTUSTE KOONDTABEL

Jrk. nr.	Isik kellega on planeering kooskõlastatud	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Arvamuse/kooskõlastuse täielik ära kiri	Arvamuse või kooskõlastuse originaali asukoht	Planeerija märkused
1	Päästeamet Garri Mölder	7.2-3.1/6823-2 05.12.2025	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder OÜ Visioonprojekt poolt koostatud „Koplimetsa küla Miku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ tuleohutuseosa järgneva märkusega. Kodusprinkleri projekteerimise aluseks võtta EVS-EN 16925:2018+AC:2020 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine, hooldus.“	allkirjastatud digitaalselt	Korrigeeritud seletuskirja punkt 5.13 Tuleohutus
2	Elering AS Erki Autalu	12-9/2025/690 17.11.2025	Kooskõlastatud tingimustel: 1. Projektialal paiknevad Elering AS kuuluvad 110 kV õhuliinid Iru - Järve L005 / Iru – Järveküla L006A kaitsevöönd, mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole; 2. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega üle 4,5 m, vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba Kaitsevööndis tegutsemise luba Elering; 3. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS on keelatud 110 kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16 m; 4. Elektrit juhtivast materjalist aiapostide ja aiapaneelide korral võib kõrgepingeline õhuliinide kaitsevööndisse jääv piirdeaed sattuda indutseeritud pingele alla, mis võib olla ohuks nii inimestele kui loomadele. Seetõttu tuleb elektrit juhtivast materjalist aia korral rajada aiale maanduspaigaldis ja potentsiaaliühtlustus; 5. Õhuliini kaitsevööndis paigaldada kommunikatsioonid min. 1,0 m sügavusele; 6. 110 kV õhuliini kaitsevööndis ei ole lubatud kõrghaljastus. 110 kV õhuliini kaitsevööndis on lubatud haljastus kõrgusega kuni 3 m maapinnast, ületades 3 m nõuet liini kaitsevööndis võib Elering AS ehitise riket või selleks ohtu põhjustava puu, põõsa ja oksa eemaldada, ning riket või ohtu põhjustava puu, põõsa ja oksa raiumisest ei pea kinnisasja omanikku eelnevalt teavitama. Haljastus (puud, põõsad jms) masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 3 m ei ole lubatud; 7. Objektile või selle lähimbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused; 8. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m; 9. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-ilt.	allkirjastatud digitaalselt	
3	Elektrilevi OÜ Marge Kasenurm	8790348139 26.02.2026	* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. * Liitumiskilbi ümbertõstmiseks esitada taotlus ümberehituseks ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks leping.	allkirjastatud digitaalselt	