

ELERING AS KOOSKÕLASTUS nr 12-9/2025/690
17.11.2025

Kooskõlastuse taotleja:
Taotleja E-Mail:
Objekti iseloomustus:
detailplaneering

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee
Koplimetsa küla Miku kinnistu ja lähiala

Osahing Visiooniprojekt töö nr DP1152 „Miku kinnistu ja lähiala detailplaneering
Harjumaal Rae vallas“

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Projektialal paiknevad Elering AS kuuluvad 110 kV õhuliinid Iru - Järve L005 / Iru – Järveküla L006A kaitsevöönd, mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole;
2. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega üle 4,5 m, vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba [Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering](#);
3. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS on keelatud 110 kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16 m;
4. Elektrit juhtivast materjalist aiapostide ja aiapaneelide korral võib kõrgepinge õhuliinide kaitsevööndisse jääv piirdeaed sattuda indutseeritud pinge alla, mis võib olla ohuks nii inimestele kui loomadele. Seetõttu tuleb elektrit juhtivast materjalist aia korral rajada aiale maanduspaigaldis ja potentsiaaliühtlustus;
5. Õhuliini kaitsevööndis paigaldada kommunikatsioonid min. 1,0 m sügavusele;
6. 110 kV õhuliini kaitsevööndis ei ole lubatud kõrghaljastus. 110 kV õhuliini kaitsevööndis on lubatud haljastus kõrgusega kuni 3 m maapinnast, ületades 3 m nõuet liini kaitsevööndis võib Elering AS ehitise riket või selleks ohtu põhjustava puu, põõsa ja oksa eemaldada, ning riket või ohtu põhjustava puu, põõsa ja oksa raiumisest ei pea kinnisasja omanikku eelnevalt teavitama. Haljastus (puud, põõsad jms) masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 3 m ei ole lubatud;
7. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
8. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teiseldatastava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m;
9. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt.

/allkirjastatud digitaalselt/
Erki Autalu
Elering AS
Liinide hooldusjuht
tel. 5394 4581