

Lehmja küla Raja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1.	Aktsiaselts ELVESO	Nr 049/VK, 15.06.2022	Lehmja küla, Raja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1161) joonisel nr 5 „Tehnovarustuse koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus ja vajalik tööde maht selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Pos 1 kinnistule planeerida veemõõdukaev. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett ja vastu võtma reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 0,4 m³ /d (12,0 m³ /kuus). Arvamus Lehmja küla, Raja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener annika.krinpus@elveso.ee	Digiallkirja kinnitusleht	
2.	Telia Eesti AS	Nr 36383045, 15.06.2022	<u>Kooskõlastatud tingimused:</u> • Info tööloa saamiseks telefoninumbri: 6524000 • Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanaliseatsioon, Side maakaabel, Kaitsetoru • Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78	Digiallkirja kinnitusleht	

Lehmja küla Raja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
			nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda Ehs ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Kooskõlastus kehtib kuni 14.06.2023 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp e-post: Arvo.Sepp@boftel.com /digiallkiri/		
3.	Elektrilevi OÜ	Nr 1917891327, 17.06.2022	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja	Digiallkirja kinnitusleht	
4.	Päästeameti Põhja päästkeskus		Garri Mölder ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/		

Lehmja küla Raja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

JRK NR	KOOSKÕLASTAJA	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI	ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
5.	Muinsuskaitseamet		Raja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastamine Lugupidamisega (digitaalselt allkirjastatud) Ly Renter Nõunik 5288105		
6.	Raja kinnistu huvitatud isik		Keijo Palts /digiallkiri/		
7.	Rae Vallavalitsus		Pille Vals planeeringute spetsialist	E-kiri ühel A4 lehel	
8.	Rae Vallavalitsus		Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist	E-kiri ühel A4 lehel	

Koostas:

Arno Anton
Optimal Projekt OÜ
56 983 389