

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav	Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)	Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht
KOOSKÕLASTAJAD		
Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder)	19.01.2024 nr 7.2-3.1/6088-4	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Jüri alevik Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Allkirjastatud digitaalselt.
Rae Vallavalitsus (Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute arhitekt)	21.08.2023	Märkused sisse viidud, kooskõlastan.
Rae Vallavalitsus (Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet teede spetsialist)	19.06.2023	Kooskõlastan
Rae Vallavalitsus (Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist)	14.06.2023	Kooskõlastan.

JÜRI ALEVIK ARUKÜLA TEE 57 JA ARUKÜLA TEE 57B KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING (kovID DP1163)

Rae Vallavalitsus (Hannes Karon, Arendus- ja haldusamet, teehoiuspetsialist)	02.05.2023	Kooskõlastan
TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD		
Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus)	13.04.2024 nr 107/VK (reg 13.04.2024 nr 6-1/110-6)	Jüri alevik, Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1163) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistöode käigus. Pos 2 kinnistu liitumispunktid planeerida Pos 2 kinnistu piirist 1 m väljapoole. Pos 2 kinnistu peaveearvesti, milles on mõõdetud kogu kinnistu tarbitav veekogus, planeerida kavandavasse hoonesse liitumispunktile kõige lähemasse seinale või planeerida kinnistu sisse liitumispunkti lähedale, haljasalale minimaalse laiusega 4m, veemõõdukaev. Arvamus Jüri alevik, Aruküla tee 57 ja 57b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Allkirjastatud digitaalselt.
KAASATAVAD		
Isiku või asutuse nimi		
Huvitatud isiku volitatud esindaja (Ivan Zakotei)	02.05.2024	Allkirjastatud digitaalselt.