



Rae Vallavalitsus

31.07.2025

Arvamus nr **159/VK**

Jüri alevik, Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1163) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Pos 2 kinnistu liitumispunktid planeerida Pos 2 kinnistu piirist 1 m väljapoole.

Pos 2 kinnistu peaveearvesti, milles on mõõdetud kogu kinnistu tarbitav veekogus, planeerida kavandavasse hoonesse liitumispunktile kõige lähemasse seina või planeerida kinnistu sisse liitumispunkti lähedale, haljasalale minimaalse laiusega 4m, veemõõdukaev.

Arvamus Jüri alevik, Aruküla tee 57 ja 57b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

Annika.Krinpus@elveso.ee