



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 03.05.2023 nr 6-1/5533

Meie 01.06.2023 nr 7.2-3.1/2956-2

**Detailplaneeringu esitamine  
kooskõlastamiseks (Peetri alevik Küti tee  
43 kinnistu detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Guru Projekt OÜ poolt koostatud „Peetri alevik Küti tee 43 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuseosa“ kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

**1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse puhul arvestamata ja viitamata asjakohane määrus.**

**Alus:** SM määrus nr 10

**Selgitus:** Tuletõrjevesivarustuse lahendamisel antud ehitises palun aluseks võtta Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

**2. Arvestamata või lahendamata parkimisala tuleohutus.**

**Alus:** SM määrus nr 44 § 3 lg 3 ja EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Päästeameti Põhja päästkeskus