



<

Rae Vallavalitsus

01.11.2024

Arvamus nr **131/VK**

Lehmja küla, Rail Baltica Assaku peatuse detailplaneering (töö nr DP1195) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Ühenduspunktid ÜVK torustikega tuleb planeerida vastavalt AS ELVESO tehnilistele tingimustele. Kõvakattega tee alla jäävad trassid tuleb ümber tõsta (sh ka iseoolne kanalisatsioonitorustik). Reoveekanaliseerimisitorustik liitumispunktist ühenduspunktini planeerida võimalusel iseoolsest.

Arvamus Lehmja küla, Rail Baltica Assaku peatuse detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee