

KOOSKÖLASTUSED

Nr	Kooskõlastaja	Kirja kuupäev ja nr	Kooskõlastuse ärakiri ning kooskõlastaja nimi ja amet	Originaali koopia	Märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1.	Elektrilevi OÜ	2.01.2024	Kooskõlastatud tingimusel. Marge Kasenum	digikaust	märkus ¹
2.	Päästeamet	15.07.2024 nr 7.2-3.1/3880-2	Kooskõlastatud. Garri Mölder, Ohutusjärelvalve büroo inspektor	digikaust	puudub
3.	AS Elveso	12.07.2024	Assaku alevik, Veski tee 22a kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1196) joonisel nr DP-53-21-04 „Tehnovõrgud“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste kohta puudub piisav informatsioon, et hinnata DP alale planeeritud kruntide ühendamise võimalikkust ÜVK-ga. Planeeritud iseveolsele kanalisatsioonitorustikule lisada kõrgusmärgid. Lisada lõiked planeeritud teega risti, kus oleks muuhulgas tähistatud planeeritud ÜVK torustikud.	digikaust	puudub.
4.	AS Elveso	16.10.2024	Assaku alevik, Veski tee 22a kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1196) joonisel nr DP-53-21-04 „Tehnovõrgud“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.	digikaust	märkus ²

¹ Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

² Veski tee 22a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu realiseerimine on võimalik pärast Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ala tehnovõrkude rajamist ja üle andmist AS-le ELVESO. Arvamus Assaku alevik, Veski tee 22a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.