



Rae Vallavalitsus

16.02.2026

Arvamus nr **187/VK**

**Karla küla, Kaasiku ja Teeääre kinnistute ja lähiala detailplaneeringu** (töö nr DP1214) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan vertikaaliga“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.

Ärajuhitava sademevee eelvooluks ei saa olla olemasolev maaparandusdrenaaž. Tuletõrjeveemahutile tuleb leida asukoht, kuhu selle rajamine oleks realiseeritav. Joonisel näidatud asukohta vajaliku suurusega mahuti ei mahu.

Arvamus Karla küla, Kaasiku ja Teeääre kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus  
VK teenistuse arendusinsener  
[annika.krinpus@elveso.ee](mailto:annika.krinpus@elveso.ee)