



Rae Vallavalitsus

06.10.2023

Arvamus nr **093/VK**

Järveküla, Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1217) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistöde käigus.

Isevolne reovee ühiskanalisatsioonitorustik planeerida Kanarbiku tee L3 kinnistul risti tee alt läbi paralleelselt planeeritava veetorustikuga.

Arvamus Järveküla, Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee