



Rae Vallavalitsus

01.09.2023

Arvamus nr **089/VK**

Rae küla, Trelli kinnistu detailplaneeringu (töö nr DP1226) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude joonis“ näidatud ühisveevärgi ja –reoveekanaliseerimise (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide nõuetekohast ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistöde käigus.

AS Elveso on seisukohal, et pakutud sademeveekraavide lahendus ei taga piirkonna sademeveesüsteemide tööd tulevikus. Kavandatud maa-alad sademevee kraavide rajamiseks ei võimalda rajada piisavalt suuri sademevee kraave detailplaneeringu alal ning puudub võimalus tulevikus kraavide hoolduseks.

Arvamus Rae küla, Trelli kinnistu detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanaliseerimise arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee