

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi MTÜ Lilleoru			Isiku- või registrikood 80143446
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Aruvalla, Taevasmaa tee, 2		Sihtnumber 75320
	Maakond Harju maakond		
Kontaktisik	Telefon 518 7906	e-post kristo.reinhold@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Kaur Lass		
	Telefon 508 3906	e-post kaur.lass@headandlead.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Lilleoru Aruvalla küla Rae vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 65303:003:0684	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 6 A
------------------	--------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Lilleoru detailplaneeringu kruntide 1 ja 3 toide tagatakse olemasolevate liitumispunktide kaudu, mis asuvad antud kinnistutel. Kruntidele 2 ja 4 näha ette toide olemasoleva alajaama Mullikmäe:(Kose) fiider F1-I asuvast jaotuskilbist JK29857 0,4 kV maakaabelliinina. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitatavalt mitme kohalistenä teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
2. Detailplaneeringu alal asuvad Lilleoru:(Kose) alajaam, keskpinge õhuliin ning madalpinge maakaabelliinid, mille ümberehitamist võib detailplaneeringuga ette näha. Võrgu ümberehituseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ-ga võrgu lisateenuse leping. Teenustasus sisaldab kõigi vajalike tööde maksumust.
3. Elekritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõiguse tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Enefit Connecti piirkonna elektrivõrgu inseneri poole (Hendrik Saarnak, tel. 56822265, Hendrik.saarnak@enefit.ee).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Hendrik Saarnak
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+37256822265 | Hendrik.Saarnak@enefit.ee

Koostatud: 04.08.2023
Kehtib kuni: 04.08.2025