



Tehnilised tingimused nr VK-TT 053

Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla Vaskjala külas asuva detailplaneeringu nr DP1239 "Veskimäe tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering" alale planeeritava eramu ühendamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste valmimist.

1. Veevarustus

1.1. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett kokku koguses kuni 0,4 m³/d (12 m³/kuus) järgmistel tingimustel:

1.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühisveevärgiga on võimalik alates olemasolevast liitumispunktist **ÜPV-1** (LISA 1).

2. Reovesi

2.1 AS ELVESO on nõus vastu võtma detailplaneeringu alalt reovett kokku koguses kuni 0,4 m³/d (12 m³/kuus) järgmistel tingimustel:

2.1.1 Detailplaneeringu ala ühendus ühiskanalisatsiooniga on võimalik alates olemasolevast liitumispunktist **ÜPK-1** (LISA 1).

3. AS ELVESO tehnilised üldnõuded projekteerimisel ja ehitamisel leiab meie kodulehelt <http://elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded/>.

4. Lisad:

LISA 1 – Ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehnilised tingimused kehtivad kuni tehniliste tingimuste väljastamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee