



R.Valk Arhitektuuribüroo <valk.arh@gmail.com>

Rae vald, Ülejõe küla Toominga ja Rebase kinnistu ja lähiala DP

Garri Mölder <garri.molder@paasteamet.ee>26. november 2024, kell
13:46

Saaja: "R.Valk Arhitektuuribüroo" <valk.arh@gmail.com>

Tere,

Rebase ja Toominga osas võib veevarustuse lahendusel natukene lahtiseks jätta, et täpsem veekogus / vajaminev hulk selgub edasise projekteerimise käigus (sest vbl hoone eripõlemiskoormus tuleb nt kuni 600 MJ/m² 10 l/s ehk 108 m³)

Vana-Mustamäe osas – seal jah nähtavasti ligipääs on tagatud .

Vesi ei tohiks probleem olla ning pakutud tuletõkestuslahendus on kas vastuvõetav, et tuleb kivi sein ja tuletõkkeaknad.

[Osundatud tekst on peidetud]