



Rae Vallavalitsus

10.09.2025

Arvamus nr **168/VK**

Ülejõe küla, Toominga ja Rebase kinnistute ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1240) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide perspektiivset ühendamist ÜVK-ga. Vastavalt AS ELVESO nõuetele planeerida ÜVK torustikud transpordimaa sihtotstarbega kinnistule haljasalale minimaalse laiusega 4m. Detailplaneeringu joonisel peavad olema tähistatud perspektiivsed liitumispunktid ÜVK-ga. Perspektiivsele reoveepumplale tuleb planeerida hooldusplats.

Arvamus Ülejõe küla, Toominga ja Rebase kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee