

Taotluse kooskõlastajad

Kooskõlastaja Aili Tammaru

Otsustanud isik: Aili Tammaru

Roll: Ametnik

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 09.10.2024 15:36

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Planeeringute menetleja menetlus

Eelmine otsus:

Otsustanud isik: Aili Tammaru

Roll: Ametnik

Otsuse kuupäev: 24.01.2024 15:29

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Planeeringute menetleja menetlus

Kooskõlastaja Õnne Kask

Otsustanud isik: Aili Tammaru

Roll: Ametnik

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 09.10.2024 15:36

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: 3 eramu planeering

Eelmine otsus:

Otsustanud isik: Aili Tammaru

Roll: Ametnik

Otsuse kuupäev: 24.01.2024 15:30

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: 3 eramu planeering

Kooskõlastaja Gerthard Tints

Otsustanud isik: Aili Tammaru

Roll: Ametnik

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 09.10.2024 15:36

Otsus: Pole vaja kooskõlastada

Märkused: Kooskõlastatud 21.02.2024

Eelmine otsus:

Otsustanud isik: Gerthard Tints

Roll: Teede spetsialist

Otsuse kuupäev: 21.02.2024 14:44

Otsus: Kooskõlastatud

Märkused: Kooskõlastan

Kooskõlastaja Kristel Tramberg

Otsustanud isik: Kristel Tramberg

Roll: planeeringute menetleja

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 08.11.2024 12:57

Otsus: Kooskõlastatud

Märkused: kooskõlastan

Failid:

[Bussipeatused.png](#)

Kooskõlastaja Astrid Promet

Otsustanud isik: Astrid Promet

Roll: Planeeringute spetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 05.11.2024 15:23

Otsus: Ei kooskõlastatud

Märkused: 1.Seletuskirja p-s 7.1 korrigeerida keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 nimetust.
2.Seletuskirja p-id 8.4 ja 7.1 ühtlustada (põhjavee kaitstuse temaatika).

Kooskõlastaja Mairika Marist

Otsustanud isik: Mairika Marist

Roll: tee- ja tehnovõrkude spetsialist

Kooskõlastamine: Kinnitamine

Otsuse kuupäev: 01.11.2024 11:15

Otsus: Ei kooskõlastatud

Märkused: 1. Vaadata üle põhijoonisel olevas tabelis toodud hoone suurim kõrgus maapinnast absoluudis. Detailplaneeringuga ei tohi tekkida olukord, kus suhtelise kõrguse realiseerimisel tekib vastuolu absoluutkõrgusega. Seletuskirjas tuua ka välja, kui palju tohib maksimaalselt kinnistul olemasolevat maapinda tõsta (max 0,5 m) ja absoluutkõrgus peab sellega arvestama. 2. Korrigeerida seletuskirja punktis 7.1 puurkaevu hooldusala mõistet - sellist mõistet nagu veehooldusala ei ole olemas, on hooldusala. Samuti korrigeerida viimases lõigus lauset - Täpsemad puurkaevu ja reoveepuhastussüsteemi asukohad määratakse edasise projekteerimise käigus. Reoveepuhastussüsteemi ei saa ju kinnistutele rajada. Seetõttu tuleb seal reoveepuhastussüsteemi asemel kirjutada reovee kogumismahutite asukohad määratakse edasise projekteerimise käigus. 3. Tuleohutusnõuete all tuua välja kuivhüdrandiga tagatav vooluhulk. Kas tiigis on piisavalt vett, milline on tiigi minimaalne ja maksimaalne vee tasapind? 4. Näha ette servituudid puurkaevule, veetorule, kuivhüdrandile ja elektrikaablile, mis teenindab puurkaevu. Servituudid tuleb seada kõikide kinnistute kasuks. Servituudialad kajastada ka asendiplaanil. 5. Mis põhjusel on kuivhüdrandile ette nähtud elektrikaabel? 6. Päikesepaneelide teema peaks olema kajastatud elektrivarustuse all, kuna päikesepaneele kasutatakse üldjuhul elektri tootmiseks, mitte soojavee saamiseks. Päikesepaneelid võib ette näha ainult hoonete katustele. 7. Vaadata üle sidevarustuse peatükk, kus on toodud, et Telial puuduvad seal piirkonnas teenuse osutamise võimekus läbi kaabli. Samas on ka teisi ettevõtteid, kes sideteenust pakuvad. Ka neil puudub seal piirkonnas teenuse osutamise võimekus läbi kaabli. Sama teema on õhu kaudu leviva interneti ja TV teenusega, lisaks Teliale pakuvad seda lahendust ka teised teenusepakujad. Pigem peaks punkt olema üldisem, et piirkonnas puudub sidekanalisatsioon ja interneti ja TV teenust on võimalik tellida õhu kaudu teenust pakkuvatelt ettevõtetelt vms. 8. Näha ette Golfi tee L5-lt juurdepääsutee puurkaevuni, et puurkaevu oleks võimalik vajadusel hooldada.