



Rae Vallavalitsus

11.05.2026

Arvamus nr **195/VK**

Peetri alevik Vana-Rootsi kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1251) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste kohta puudub piisav informatsioon, mis võimaldaks hinnata DP alale planeeritud kruntide ühendamise võimalikkust ÜVK-ga.

Pos 2 kinnistule planeeritud ümbertõstetava kraavi kohta lisada lõige. Pos 3 kinnistu liitumiseks planeeritud reoveekanaliseerimise torustikule lisada kõrgusmärgid, mis võimaldaks hinnata isevoolselt reovee ärajuhtimise võimalikkust.

Pos 2 kinnistu tarvis planeerida liitumispunkti lähedusse Pos 1 kinnistu sisse haljasalale veemõõdukaev.

Arvamus Peetri alevik Vana-Rootsi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamus koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
annika.krinpus@elveso.ee